


УТВЕРЖДАЮ
Директор
АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЪЯНС»
Р.А. Баширов
«13» июля 2018 г.

АКТ
проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду

г.п. Октябрьский

«16» июля 2018 г.

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом

Адрес Абонента: Московская область, Люберецкий район, г.п. Октябрьский, ул. Школьная, дом 1, корпус 2.

Представитель Абонента: Руководитель Октябрьского эксплуатационного участка Виват К.Э.

Представитель теплоснабжающей организации: Генеральный директор ООО «ТСнаб» Дежина В.Ю.

Произвели проверку технического состояния и комплектации оборудования ИТП

При осмотре выявлено следующее:

1. присоединение систем теплоснабжения паспорту ИТП, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения: **соответствует;**

(соответствует; не соответствует)

2. нумерация трубопроводной арматуры схеме **соответствует;**

(соответствует; не соответствует)

3. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации **соответствует;**

(соответствует; не соответствует)

3.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации **пригодно;**

(пригодно; не пригодно)

4. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации **соответствует;**

(соответствует; не соответствует)

5. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации **пригодно;**

(пригодно; не пригодно)

6. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) в ИТП **установлены;**

(установлены; не предусмотрены)

6.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации **соответствует;**

(соответствует; не соответствует)

6.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации **пригодно;**

(пригодно; не пригодно)

7. защита систем теплоснабжения абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя **обеспечена в ИТП;**

(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

7.1. оборудование защиты систем теплоснабжения абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя (при наличии в ИТП) для дальнейшей эксплуатации **пригодно;**

(пригодно; не пригодно)

8. прямые соединения оборудования ИТП с сетями канализации и водопровода **отсутствуют;**

(в наличии; отсутствуют)

9. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы в **не предусмотрены;**

(в наличии; не предусмотрены)

9.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах **отсутствуют;**
(в наличии; отсутствуют)

10. состояние утепления помещений ИТП требованиям нормативно-технической документации **соответствует;**
(соответствует; не соответствует)

11. актуальные и соответствующие действительности инструкции для обслуживающего персонала **в наличии;**
(в наличии; отсутствуют)

12. промывка теплообменного оборудования теплового пункта проведена: **акт № блн от 16.07.2018 г;**

(дата и номера Актов промывки)

13. испытания теплообменного оборудования теплового пункта на прочность и плотность проведены: **акт № блн от 16.07.2018 г;**

(дата и номера Актов испытаний)

14. эксплуатационный режим систем теплоснабжения **разработан.**
(разработан; не разработан)

Замечания:

Дата устранения замечаний _____

Отметка об устранении замечаний: _____

В результате проверки индивидуальный тепловой пункт (ИТП) к отопительному периоду 2018- 2019 признан

ГОТОВЫМ.
(готовым; не готовым)

Представитель теплоснабжающей организации:
Генеральный директор



В.Ю. Дежина

Представитель Абонента:
Руководитель Октябрьского
эксплуатационного участка
АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС»

К.Э. Виват